

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.353.Н.00502

(номер сертификата соответствия)

039033

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИЭНГРУП" (ООО "ДЖИЭНГРУП"). ОГРН: 1107746609904. Место нахождения (адрес юридического лица): 115088, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЮЖНОПОРТОВАЯ, Д. 15, К. 4А, ОФИС 1. Адрес места осуществления деятельности: 115088, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЮЖНОПОРТОВАЯ, Д. 15, К. 4А, ОФИС 1. Телефон: +7 (495) 646-04-96. Адрес электронной почты: info@gngroup.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИЭНГРУП" (ООО "ДЖИЭНГРУП"). ОГРН: 1107746609904. Место нахождения (адрес юридического лица): 115088, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЮЖНОПОРТОВАЯ, Д. 15, К. 4А, ОФИС 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142712, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЛЕНИНСКИЙ Г.О., Д. ГОРКИ, КАШИРСКОЕ ШОССЕ, 33-Й КМ, 3.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ СТАНДАРТОВ" (ОС ООО "ЛАБОРАТОРИЯ СТАНДАРТОВ"). ОГРН 1187746994984. Адрес (место нахождения): 109443, РОССИЯ Г. МОСКВА, ВОЛГОГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д. 135, КОРП. 3, ЭТ. 1, ПОМ. 3, КОМ. 13А, РАБОЧЕЕ МЕСТО 3У. Телефон. +7 (495) 150-95-38. Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.353 от 18.08.2022 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты торговой марки ДжиЭнГруп ОКЛ, изготавливаемые по ТУ 27.90.33-005-67937035-2025 (См. приложения - бланки №№ 011667 - 011670). Серийный выпуск.

код ОКПД 2:

27.90.33

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний». Время сохранения работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара согласно приложению на пяти листах (бланки №№ 011667 - 011670).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ПИ2025/09-24/1-ЛС от 24.09.2025 г., выданный ИЛ ООО "Лаборатория Стандартов", свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.353 от 18.08.2022 г. Акт анализа состояния производства № 572-ЛС-НСОПБ от 01.09.2025 г. Схема сертификации – 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Технические условия ТУ 27.90.33-005-67937035-2025 «Линии кабельные и электропроводки систем противопожарной защиты (огнестойкая кабельная линия) «ДжиЭнГруп»».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯс 24.09.2025 по 23.09.2030

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

А. В. Матюшкин

И.О. Фамилия

Эксперт

(подпись)

Ю. А. Зуева

И.О. Фамилия



* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsopb.pf



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.353.Н.00502
(номер сертификата соответствия)

011667

(учетный номер бланка)

Сохранение работоспособности кабельной линии в условиях пожара

Наименование и обозначение продукции	Сохранение работоспособности, мин
Кабельные линии и электропроводки систем противопожарной защиты (огнестойкие кабельные линии) ДжиЭнГруп ОКЛ серии КК на базе кабельных каналов и состоящие из: - Огнестойких кабелей, изготавливаемых по ТУ заводов изготовителей, соответствующих ГОСТ 31565; - Кабельные каналы от 25х16 до 100х60, изготавливаемые по ТУ заводов изготовителей; - Коробки монтажные огнестойкие, выпускаемые по ТУ заводов изготовителей; - Хомуты типа FR для крепления кабеля, либо монтажная лента стальная без отверстий GN-MSLR-200550; - Гвозди по бетону для монтажных пистолетов, выпускаемые по ТУ 25.93.14-004-67937035-2025; - Саморезы 4,2х32, дюбель металлический 5х30.	60




Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт


(подпись)

А.В. Матюшкин

И.О. Фамилия


(подпись)

Ю.А. Зуева

И.О. Фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.353.Н.00502

(номер сертификата соответствия)

011668

(учетный номер бланка)

Сохранение работоспособности кабельной линии в условиях пожара

Наименование и обозначение продукции	Сохранение работоспособности, мин
<p>Кабельные линии и электропроводки систем противопожарной защиты (огнестойкие кабельные линии) ЖиЭнГруп ОКЛ серии ГТ на базе гофрированных труб и состоящие из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Огнестойких кабелей, изготавливаемых по ТУ заводов изготовителей, соответствующих ГОСТ 31565-2012; - Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида (ПВХ), диаметром от 16 мм до 63 мм и соединительные элементы к ним, выпускаемые по ТУ заводов изготовителей; - Трубы гибкие гофрированные из полипропилена для электромонтажных работ, диаметром от 16 мм до 63 мм и соединительные элементы к ним, выпускаемые по ТУ заводов изготовителей; - Трубы гибкие гофрированные из полиамида для электромонтажных работ, диаметром от 16 мм до 63 мм и соединительные элементы к ним, выпускаемые по ТУ заводов изготовителей; - Трубы гибкие гофрированные из полиолефинов (ПЛО) для электромонтажных работ, диаметром от 16 мм до 63 мм и соединительные элементы к ним, выпускаемые по ТУ заводов изготовителей; - Коробки монтажные огнестойкие, выпускаемые по ТУ заводов изготовителей; - Скобы металлические однолапковые и двухлапковые, диаметром от 16 мм до 63 мм, выпускаемые по ТУ 27.33.13.130-003-67937035-2025; - Гвозди по бетону для монтажных пистолетов, выпускаемые по ТУ 25.93.14-004-67937035-2025; - Саморезы 4,2x32, дюбель металлический 5x30. 	120



Руководитель
 (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

Эксперт



 (подпись)

А.В. Матюшкин

И.О. Фамилия



 (подпись)

Ю.А. Зуева

И.О. Фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.353.Н.00502 011669
(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Сохранение работоспособности кабельной линии в условиях пожара

Наименование и обозначение продукции	Сохранение работоспособности, мин
Кабельные линии и электропроводки систем противопожарной защиты (огнестойкие кабельные линии) ДжиЭнГруп ОКЛ серии МР на базе рукавов металлических и состоящие из: - Огнестойких кабелей, изготавливаемых по ТУ заводов изготовителей, соответствующих ГОСТ 31565-2012; - Рукав металлический гибкий негерметичный, с диаметром условного прохода от 14 мм до 38 мм и соединительные детали к нему, изготавливаемые по ТУ заводов изготовителей; - Коробки монтажные огнестойкие, выпускаемые по ТУ заводов изготовителей; - Скобы металлические однолапковые и двухлапковые, диаметром от 16 мм до 63 мм, выпускаемые по ТУ 27.33.13.130-003-67937035-2025; - Гвозди по бетону для монтажных пистолетов, выпускаемые по ТУ 25.93.14-004-67937035-2025; - Саморезы 4,2x32, дюбель металлический 5x30.	120



Руководитель
 (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

Эксперт



 (подпись)



 (подпись)

А.В. Матюшкин

 И.О. Фамилия

Ю.А. Зуева

 И.О. Фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.353.Н.00502
(номер сертификата соответствия)

011670
(учетный номер бланка)

Сохранение работоспособности кабельной линии в условиях пожара

Наименование и обозначение продукции	Сохранение работоспособности, мин
Кабельные линии и электропроводки систем противопожарной защиты (огнестойкие кабельные линии) ДжиЭнГруп ОКЛ серии ЖТ на базе жестких труб из ПВХ и состоящие из: - Огнестойких кабелей, изготавливаемых по ТУ заводов изготовителей, соответствующих ГОСТ 31565-2012; - Трубы жесткие из поливинилхлорида (ПВХ) и соединительные детали к ним, выпускаемые по ТУ заводов изготовителей; - Коробки монтажные огнестойкие, выпускаемые по ТУ заводов изготовителей; - Скобы металлические однолапковые и двухлапковые, диаметром от 16 мм до 63 мм, выпускаемые по ТУ 27.33.13.130-003-67937035-2025; - Гвозди по бетону для монтажных пистолетов, выпускаемые по ТУ 25.93.14-004-67937035-2025; - Саморезы 4,2x32, дюбель металлический 5x30.	120



Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт


(подпись)

А.В. Матюшкин
И.О. Фамилия


(подпись)

Ю.А. Зуева
И.О. Фамилия