

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

119435, г. Москва, Большая Пироговская ул., д. 23

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 7117-24

г. Москва

Выдано

29 августа 2024 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ДжиЭнГруп»
Россия, 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 15, к. 4а, офис 1
Тел.: 8(495) 646-04-96; e-mail: info@gngroup.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ДжиЭнГруп»
Россия, 115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 15, к. 4а, офис 1
Адрес производства: Московская обл., Ленинский городской округ,
деревня Горки, Каширское шоссе, 33-й км, стр. 3

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Тарельчатые дюбели GNG типа «GNINR-IP»

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - тарельчатые дюбели GNG типа «GNINR-IP» состоят из пластиковой тарельчатой гильзы, имеющей опорную и тарельчатую части, металлического гвоздя в сборе и термопробки. Геометрические параметры дюбелей: диаметр гильзы – 16-17 мм, длина гильзы – от 50 до 200 мм; диаметр тарельчатого элемента – 60 мм; диаметр металлического элемента – 3,7 мм, длина – 52 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для крепления строительных материалов и изделий (из минеральной ваты и беспрессового пенополистирола, толщиной до 200 мм) к наружным и внутренним конструкциям зданий и сооружений различного назначения, в т.ч в конструкциях навесных фасадных систем. Анкеры применяют в качестве крепления в основаниях из: бетона, кладки из полнотелого керамического, силикатного кирпича.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - величины допускаемых вытягивающих нагрузок R_{rec} типов с номинальной глубиной анкеровки 15,3 мм и в зависимости от длины гильзы 50/100/200 (соответственно) из: бетона

класса В25 – 0,107/0,181/0,187 кН; кладки силикатного кирпича марки М150 – 0,121/0,167/0,178 кН и кладки керамического кирпича марки М150 – 0,137/0,193/0,188 кН.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие конструкции, технологии производства и контроля качества требованиям нормативной документации, в том числе и обосновывающих техническое свидетельство материалов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - техническая документация изготовителя, протоколы испытаний, отчет по оценке коррозионной стойкости, а также законодательные акты и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») от 28 августа 2024 г. на 13 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 29 августа 2026 г.

Директор
Федерального автономного учреждения
«Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве»



А.В. Копытин

Зарегистрировано 29 августа 2024 г., регистрационный № 7117-24

Примечание: подписано директором ФАУ «ФЦС» в соответствии с Приказом Минстроя России от 8 февраля 2024 г. № 80/пр

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)133-01-57 (доб.123,108)